

Compte rendu de la réunion de commission eau-environnement du 28 juillet 2026

Date : 01/08/2026

Rédacteur : Anne

I. Corps de réunion

Personnes présentes : Geoffrey, Mathieu, Véronique G, Luc, Isabelle, Michel, Anne

Ordre du jour : voir tableau

Durée de la réunion : 1h30 (20h10)

Maître du temps : Geoffrey

Secrétaire : Anne

ODJ (description + retranscription des échanges le cas échéant)

Revue CR précédent

Forage M.Boudes : Hydrogéologues du PNR nous a conseillé de le rencontrer M.Boudes car potentiel impact de son forage sur la nappe de prélèvement du puits pour l'eau potable.

On l'a rencontré : on lui a expliqué nos craintes. Il a été très coopératif et s'engage à mettre un compteur et déclarer son captage à la DDT (obligation pour captage non domestique >1000 m³/an).

Aucune STEP dans le secteur n'est identique à la nôtre: peut-être en Aquitaine. On abandonne cette piste.

Geoffrey doit appeler la Comcom pour le moustique tigres

Site internet:

Anne propose:

- un onglet SÉCURITÉ et ENVIRONNEMENT avec sites officiels (vigilance crue, météo, sécheresse, feu, qualité d'air, cyanobactérie, restrictions d'eau)

- un décryptage des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau qui sont imbitables: lien sur vigieau pour les restrictions plutôt que mettre de but en blanc l'arrêté.

Panneau entrée plage: contre les cyanobactérie → faire un panneau simple d'interdiction au chien et jeunes enfants

Sortie de la pause : sous la route c'est bouché de cailloux □ faire remonter aux employés : Geoffrey

Etat d'avancement des états des lieux/devis :

STEP (Véro G.) :

Andral d'Aveyron Ingénierie fait des visites annuelles. Il prélève en sortie de STEP et fait faire une analyse.

Plusieurs choses ne marchent pas.

Explication du fonctionnement des STEP par Véro..

- 2 pompes de recirculation ne marchent pas à Peyre et à Comprégnac
- Bassins oxygénés : 3 qui marchent pas à Comprégnac et 2 à Peyre

Il n'y a pas de norme pour les STEP de moins de 200 hab.

Une norme existe pour les STEP de plus de 500 hab : à Comprégnac les résultats sont corrects et Peyre moins bon.

On pourrait faire des tests à languette pour les faire nous-même.

Visite avec David Milhau : il est venu voir les pompes de Peyre. Il a fait un devis.

En parallèle, l'entreprise 2A Vidange est venue vidanger la station de Comprégnac qui était très obstruée (il a vidangé 14 m3 sur 20 m3).

Sur le compte rendu de M. Andral (Aveyron Ingénierie) : les STEP serait surdimensionnées.

A Comprégnac on ne sait pas les quantités entrées car le venturi est cassé.

Cela serait à vérifier **par d'autres mesures**.

On pourrait faire un by pass pour shunter une cuve : optimisation ?

2A Vidange a regardé le venturi et il dit qu'on peut écarter les parois pour le remettre d'aplomb. Puis étalonnage.

Le devis de David Milhau a été fait uniquement pour la STEP à Peyre : 2 pompes de recirculation + compresseurs à remplacer.

Les bulleurs fonctionnement 24h/24. Il faudrait séquencer pour faire travailler les bactéries anaérobies. David Millhau fait des commandes indépendantes sur les bulleurs (il le propose dans son devis) + vidange de Peyre.

Avoir d'autres devis pour comparer prix pompes/ compresseur.

Véro a demandé si c'est intéressant d'avoir un contrat d'entretien ? David Milhai dit que non, il faut des interventions ponctuelles (sinon c'est cher).

Millau assainissement va aussi faire un devis du même type que celui de David Milhau.

Pompes de relevage : celle du Trincat a été en panne en juillet et David Milhau est passé pour réparer--> la poire niveau bas qui commandent les pompes ne marchait pas.

Un Sofrel (automate) ne marche plus au Trincat : David Milhau a déconnecté l'automate. Les employés doivent permuter manuellement le pompe désormais.

Nettoyer les relevages : les employés pourraient le faire?

Michel : vérifier que tout est équipé de parafoudre ?

Il faut un voyant qui marche sur les relevages en cas de panne.

Voir ce que David Milhau va proposer.

Il faudra aussi gérer les sorties de la STEP de Peyre

Réseaux

Michel:

M. Unal ne s'occupait que de l'AEP de Peyre. Roger Lafon s'occupait de Comprégnac.

Il faut un récolement des plans : avec les employés point par point : à ajouter à leur planning → commission RH

1 fois par an il faut tourner les vannes dans les bouches à clef pour éviter que ça soit grippé. Prévoir des vannes d'avance pour les changer.

Vidanges à faire aux points bas chaque année (faire couler) : planning employés, en début de saison ?

Comptage sur les points de puisage public : 30e le compteurs/ utiliser les anciens compteurs ?

Agence de l'eau il faut une étude du réseau pour prioriser le renouvellement + compteurs intelligents

Voir si le réseau est séparé (pluvial et usée). Mais peu de pluvial sur la commune.

Mathieu va regarder les réseaux à Comprégnac : contacter M. Lafon.

AEP

Le forage à côté de château d'eau de Peyre ou la forage situé sur le chemin devant chez Mr. Courtines ne marche pas ☐ vérifier lequel (Geoffrey)

Mettre à jour le tableau de relevé du château d'eau de Peyre: Anne voit avec Geoffrey.

Lister les projets : à prioriser

Utiliser les fiches projets.

Enviro (récupération eau de pluie).

Relevé des compteurs : mail prévu pour les administrés pour faire gagner du temps aux employés

Faire un tableau à remplir pour travailler sur le prix de l'eau

Dans mail :

Ouvrir si ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert avant de consommer

Dire de vérifier les compteurs

Ne pas jeter lingette et protection dans les toilettes ça bouche les canalisations

Le mettre dans la gazette aussi : Anne

Environnement:

Ambrosie repérée sur la plage de Peyre : réunion prévue à Rivière Marie-Odile y va.

Info Cyanobactéries sur la place de Peyre

PNR, LPO, CPIE : idée de créer une balade le long du tarn pour mieux comprendre l'écosystème → Michel

Projets :

Vergers communaux

Récupération d'eau

Végétalisation avec changement climatique

Plateforme de déchets verts

Balade eau : randonnées de vulgarisation de la source au rejet de STEP sur 2 WE

Visite centre de tri

Prochaine réunion :

Mardi 6 octobre 18h30 à Peyre

Répartition des tâches et échéances

Mission	Qui?	Délai
Rencontrer M. Lafon pour faire le tour du réseau d'eau potable: récolement sur la base des plans disponibles	Mathieu	septembre
Planning employé : Ouvrir toutes les bouches et vérifier les vannes (qu'est ce qu'on change) + recollement des réseaux. Rencontrer les employés	Anne, Geoffrey	A commencer après l'été
Groupe de travail pour lister et prioriser les projet	Anne, Geoffrey qui d'autre?	septembre
Balade eau : randonnées de vulgarisation de la source au rejet de STEP sur 2 WE	Geoffrey et Jérôme	octobre
Mettre dans la Gazette sur les précautions à prendre vis à vis des step et de l'eau	Anne	aout
Mettre à jour le tableau de relevé du château d'eau de Peyre + vérifier quel forage ne marche pas	Geoffrey et Anne	septembre
Onglet SÉCURITÉ et ENVIRONNEMENT sur le site internet	Anne	septembre
appeler la Comcom pour le moustique tigres	Geoffrey	septembre
Panneau entrée plage: contre les cyanobactérie → faire un panneau simple d'interdiction au chien et jeunes enfants	?	
Sortie de la pause : sous la route c'est bouché de cailloux□ faire remonter aux employés	Geoffrey	dès que possible
Contacteur LPO, CPIE, PNR pour créer une balade pédagogique le long du Tarn	Michel	automne